



سرپرست محترم کارگاه شرکت پرلیت

موضوع: روش اجرای بتن ریزی رویه سرریز آزاد بدنه سد

باسلام، احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۱۰/۲۲۴۵۲ س/پ مورخ ۹۱/۱۰/۲۲ در خصوص موضوع

فوق الذکر، به آگاهی می‌رساند روش اجرای بتن ریزی سرریز آزاد با در نظر گرفتن موارد ذیل مورد تأیید است :

۱. قالب‌بندی رویه لیفت‌های سوم تا ششم و قسمت بالادست لیفت هفتم به گونه‌ای انجام شود که

سطح نهایی بدست آمده از نوع F4 باشد. در صورتی که بعد از بازکردن قالب‌ها، سطح بدست آمده

کرمو یا دچار آسیب دیدگی شده باشد باید بلافاصله بعد از بازکردن قالب‌ها، عملیات ترمیم مطابق با

روش اجرای مصوب انجام شود.

۲. شابلون‌بندی رویه لیفت‌های اول و هفتم به گونه‌ای انجام شود که سطح نهایی از نوع U3 باشد.

با احترام

سرپرست کل نظارت مقیم طرح سیمره
عبدالرضا نصیرخوانی

نظر

رونوشت:

➤ معاونت محترم اجرائی طرح سد و نیروگاه سیمره جهت استحضار

➤ مدیر محترم طرح سد و نیروگاه سیمره جهت استحضار

➤ سرناظر محترم پروژه بدنه سد و سرریز جهت آگاهی و اقدام لازم

➤ سرپرست محترم دفتر فنی جهت آگاهی و اقدام لازم

➤ بایگانی

علیمحمدی

زارع

اقدام کننده: اکبری

Central Office : Tehran # 16 Takharestan St., Shahid

Vahid Dastgerdy Ave., Tehran Post Code: 1918781185 . I.R. of IRAN

P.O.Box : 19395 - 6875 Tel: 22221071 - 8 Fax: 22276487

E-Mail: Info@mahabghodss.com

Website : WWW.mahabghodss.net

WWW.mahabghodss.com

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید وحید دستگردی - کوی تخرستان

شماره ۱۶ کد پستی: ۱۹۱۸۷۸۱۱۸۵ صندوق پستی ۶۸۷۵ - ۱۹۳۹۵

تلفن: ۲۲۲۲۱۰۷۱ - ۸ فکس: تهران ۲۲۲۷۶۴۸۷

کد پست الکترونیک: Info@mahabghodss.com

WWW.mahabghodss.net

آدرس وب سایت WWW.mahabghodss.com

